



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole


sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-opole

HDM.9020.8.10.2023.AT

Opole, dn.

27 -11- 2023



## DECYZJA 22/HDM/2023

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz § 2 i § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) oraz § 14 i § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

po stwierdzeniu w dniu 25.10.2023 r. w Zespole Szkół przy ul. Zamkowej 1 w Tułowicach, (protokół kontroli nr HDM.9020.8.10.2023.AT) naruszenia § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1604) oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (t.j. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.)

### nakazuje

organowi prowadzącemu Zespół Szkół przy ul. Zamkowej 1 w Tułowicach, którym jest Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, wykonanie następujących obowiązków:

- 1) Zapewnić oświetlenie sztuczne, które jest zgodne z normą PN-EN-12464-1/2012, w następujących miejscach: na korytarzu na I piętrze, w klasie nr 9 na I piętrze, w klasie nr 10 na I piętrze, w klasie nr 11 na I piętrze, w klasie nr 12 na I piętrze oraz w klasie nr 13 na I piętrze w terminie do 31.12.2024 r.

**O wykonaniu nakazów wymienionych w decyzji należy powiadomić na piśmie tutejszy Organ.**

**Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązany jest Starosta Opolski.**

### UZASADNIENIE

W dniu 25.10.2023 r. została przeprowadzona kontrola (protokół nr HDM.9020.8.10.2023.AT) podczas której zwrócono uwagę na nieprawidłowe wyniki pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego na korytarzu na I piętrze, w klasie nr 9 na I piętrze, w klasie nr 10 na I piętrze, w klasie nr 11 na I piętrze, w klasie nr 12 na I piętrze oraz w klasie nr 13 na I piętrze.

Wyżej wymienione nieprawidłowości stanowią naruszenie:

- § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1604) w pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację oraz ogrzewanie
- § 26 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (t.j. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650) niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Podkreślenia wymaga, że oświetlenie pomieszczeń w szkole powinno zapewnić wygodę widzenia, czyli zdolność rozróżniania szczegółów bez nadmiernego zmęczenia wzroku, umożliwić sprawne wykonywanie czynności takich jak czytanie, pisanie oraz zapewnić uczniom i nauczycielom swobodne warunki pracy, gdzie wymagane jest duże skupienie.

Ważne jest zatem stworzenie takich warunków dla przekazywania informacji, by praca w pomieszczeniach dydaktycznych była zarówno efektywna jak i przyjemna. Poziom natężenia światła w szkole jak i jego rozkład, ma wpływ na to, jak uczniowie i nauczyciele szybko wykonują dane zadania, ale również na to, jak długo mogą pozostać w skupieniu. Nieprawidłowe oświetlenie powoduje m.in: bóle głowy, zmęczenie wzroku, zmniejszenie ostrości widzenia, pogorszenie samopoczucia i zmniejszenie wydajności pracy, zwiększenie ryzyka wypadku czy też uczucie chronicznego zmęczenia co ma związek m. in. z produkcją hormonu – melatoniny, której podstawowym regulatorem wydzielania jest cykl światło-ciemność.

Oświetlenie sal lekcyjnych i innych miejsc oświatowych ma ściśle określone normy jakich powinniśmy przestrzegać. Równomierność oświetlenia i odpowiednia barwa powinny pozwalać na stworzenie warunków odpowiednich do nauki i skupienia. Natężenie oświetlenia w zwykłych salach lekcyjnych powinno wynosić 300 lx. Wyjątkami są sale przeznaczone do różnego typu ćwiczeń wymagających wyężenia wzroku, wtedy normy nakazują, by natężenie oświetlenia wynosiło 500 lx i więcej.

Aby dobrane oświetlenie spełniało swoją funkcję, nie powodowało wad wzroku oraz zapewniało odpowiednie warunki pracy powinno się stosować jak najwięcej oświetlenia dziennego. Jak wiadomo to nie wystarczy więc, aby spełnić podstawy regulaminu bezpieczeństwa i higieny w placówkach przeznaczonych na pobyt ludzi strumień światła dzienny należy połączyć z światłem sztucznym.

W dniu 14.11.2023 r. wysłano do strony zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w którym poinformowano o prawie zapoznania się z aktami sprawy, a także możliwości złożenia propozycji terminu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli. Strona na piśmie z dnia 21.11.2023 r. poinformowała, że w/w nieprawidłowości zostaną usunięte w terminie do 31.12.2024 r. Strona poinformowała, że powyższy termin wykonania decyzji wynika z tego, że placówka czeka na realizację II etapu inwestycji „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkolnym nr 1 wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia ewakuacyjnego”, która jest zaplanowana na rok 2024 r.

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając interes strony, rozstrzygnięto jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §1 i 2, art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kpa).

### Otrzymuje:

1. Powiat Opolski.  
ul. 1 Maja 29  
45-068 Opole

### Do wiadomości:

2. Zespół Szkół w Tułowicach  
ul. Zamkowa 1  
49-130 Tułowice
3. a/a



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Nanowska-Geisler